rozdz.TR8 typu UNIVERS 4x24



Opis odbioru	Zasilanie z TG	Ochrona przeciwporażeniowa	Kontrola napięcia	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny		Gniazdo 3-f kuchnia	Gniazdo 3-f kuchnia	Gniazda 1-f: kuchnia, pom. techniczne	Gniazda 1-f: korytarz	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie pom. techn, kuchni, pralni	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie mocne korytarz	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Zasilanie rozdz. TRMS wg odrębnego opracowania
Moc zainst. (kW)				2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8		rezerwa	rezerwa	1,0	1,0			0,45	0,37	0,22	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	

Pi= 55,6kW
Po= 18,6kW
Io= 31,6A

Układ TN - S
Samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania
Wyłączniki różnicowoprądowe

© 2009 MFA Biuro Architektoniczne. Prawa autorskie zastrzeżone.

Zadanie
REMONT
DOMU STUDENTA NR6 MIMOZA
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce
dz. nr ewidencyjny 187, obr. 0-03

Inwestor
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce

Biuro projektowe
MFA
Biuro Architektoniczne
Ul. Wesoła 46/3 25-353 Kielce tel./fax +48 41 3442928 www.mfadesign.pl

Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Adam Malatsic	KI - 404/94	
Opracował	inż. Krzysztof Iżykowski		
Sprawdził	dr hab. inż. Antoni Różowicz	KI - 170/90	

Stadium: PROJEKT PRZETARGOWO - WYKONAWCZY
Skala: -
Branża: ELEKTRYCZNA
Data: 2017.06.30
Obiekt: DOM STUDENCKI "MIMOZA"
Przedmiot rysunku: Schemat adaptowanej rozdz. TR8 - VIII piętro
Nr rys. Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja
PPW-E-DS6-14