

Okablowanie instalacji oddymiania:

- linie zasilające - okablowanie poziome - do sterowania klapami ppoż, klapami transferowymi i trzymaczami drzwi - kabel HDGs 2x2,5mm2 p/t

- linie zasilające wentylatory dachowe - piony- kable NHXH-J 5x2,5mm2 na oddzielnych drabinkach kablowych w pom. techn.
- linie zasilające wentylatory dachowe - okablowanie na dachu - kable NHXH-J 5x2,5mm2 w korytkach metalowych K100
- linie kontrolne do klap ppoż. i transferowych - piony - kabel HDGs 4x1mm2 na drabinkach kablowych w pom. techn.
- linie kontrolne do klap ppoż. i transferowych - okablownie poziome - kabel HDGs 4x1mm2 p/t
- linie zasilające od zasilaczy Merawex do centralki Omega - kabel HDGs 3x2,5mm2
- linie zasilające pomiędzy rozdzielnicą TR-MCR a zasilaczami Merawex - przewód YDY 3x1,5mm2

Okablowanie instalacji SSP:
- zasilanie centralki oraz terminala ppoż. z osobnego obwodu 230V ujętego w PT inst. elektrycznych
- linie dozorowe - kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm p/t
- linia centralka - terminal ppoż. - 2xkabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm p/t
- linia terminal - antena - kabel RG 50 p/t
- linia telefoniczna do terminala - kabel YTKSY 3x2x0,5mm p/t

Okablowanie instalacji DSO:
- zasilanie centralki z osobnego obwodu 230V ujętego w PT inst. elektrycznych
- linie głośnikowe istniejące - kabel HDGs 2x1mm2 p/t
- linie głośnikowe dobudowywane - kabel HDGs 2x1mm2 p/t

Uwaga:
- plany instalacji DSO oraz schemat tej instalacji rozpatrywać łącznie z dokumentacją wyjściową, opracowaną przez PPUH Maxtel sp. z o.o.

Uwaga:
- CDPP - zespół urządzeń wg. opisu techn. i rysunku PW-IT-DS4-14

© 2009 MFA Biuro Architektoniczne. Prawa autorskie zastrzeżone.

Zadanie

REMONT

DOMU STUDENTA NR6 MIMOZA

al.Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7,
dz. nr ewidencyjny 187/39, 187/41,187/42, 187/45, 187/65, 187/95

Inwestor: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7,25-314 Kielce

Biuro projektowe
MFA
Biuro Architektoniczne
Ul. Wesoła 46/3 25-353 Kielce tel./fax +48 41 3442928 www.mfadesign.pl

Opracowanie

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	Inż. Krzysztof Kostka	KL/92/91	
Opracował			
Sprawdził	inż. Tadeusz Konieczny	339/KL/74	

Stadium: PROJEKT PRZETARGOWO - WYKONAWCZY	Skala: 1:100
Branża: INSTALACJE TELETECHNICZNE	Data: 2017.06.30

Obiekt: DOM STUDENCKI "MIMOZA"

Przedmiot rysunku

RZUT IV PIĘTRA

System sygnalizacji pożaru, Sterowanie wentylacją oddymiania,
Dźwiękowy system ostrzegawczy,
Instalacje odcięć ppoż.,

Nr rys. Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja

PPW - IT- DS6 - 06