



	CZUJKA POŻAROWA MULTISENSOROWA
	CZUJKA POŻAROWA MULTISENSOROWA ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
	ROP RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY MONTAŻ h=1,6m
	PĘTLOWY MODUŁ 1 WYJŚCIE 1 WEJŚCIE
	PĘTLOWY MODUŁ 1 WYJŚCIE 3 WEJŚCIE
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ALARMU POŻ.
	ZASILACZ POŻAROWY 24V Z PODTRZYMIANIEM 72h
	KŁAPA POŻAROWA NA KANAŁE WENTYLACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI
	PRZYCISK ODDYMIANIA
	PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
	SIŁOWNIK W KŁAPIE ODDYMIAJĄCEJ LUB DRZWIACH NAPOWIETRZAJĄCYCH
	SZAFRA RACK GŁÓWNEGO PUNKTU DOSTĘPU (SERWEROWNIA) 80X100CM STOJĄCA 42U
	PODWÓJNE GNIAZDO RJ45 KAT. 7 WE WSPÓLNEJ RAMCE W ZESTAWIE PEL WG. PROJEKTU INST. ELEKTRYCZ.
	CZYTNIK SYSTEMU KONT. DOST. MONTAŻ h=1,1m
	PRZYCISK WYJŚCIA SYSTEMU KONT. DOST. MONTAŻ h=1,1m
	PRZYCISK EWAKUACYJNY SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU MONTAŻ h=1,1m
	MODUŁ STERUJĄCY KONTROLA DOSTĘPU 4 PRZEJŚCIA MONTAŻ PONAD SUFITEM POWIESZANYM
	KAMERA WEWNĘTRZNA IP KOPUŁKOWA 5MP ROZDZ. 2592x1944 ZASILANIE POE
	GNIAZDO RTV-SAT MONTAŻ WE WSPÓLNEJ RAMCE W ZESTAWIE PEL WG. PROJEKTU INST. ELEKTRYCZ.
KORYTA KABLOWE NISKOPRĄDOWE H=60mm GRUBOŚĆ BLACHY 0,5mm PERFOROWANE	
	USZCZELNIENIE PRZECIWOPOŻAROWE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ WYDZIELENIA POŻAROWEGO
	CZUJKA RUCHU 180st
	MANIPULATOR SYSTEMU ALARMOWEGO W OBUROWIE
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY WEWNĘTRZNY
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY

Jednostka projektowa: CANEA CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		
Inwestor: POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 25-314 KIELCE		
Inwestycja: ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GŁÓWNY ORAZ BUDOWA I DOPOSAŻENIE LABORATORIÓW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIAŁEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51, 187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117, 187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37 OBRĘB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 W KIELCACH - W RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO".		
Rewizja: A	Branża: INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	
Nr proj.: 17-06-01	Etap: PROJEKT WYKONAWCZY	
Data: 02.2018		
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Warzycki nr upr. SWK/0124/POOE/13	
Opracował:		
Sprawdziła:	mgr inż. Irena Młynarczyk nr upr. 63/154/76	
Tytuł: RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ INSTALACJE NISKOPRĄDOWE		Skala: 1:100
		Rys.: PW-IN-003