Mufa M1NN

Mufa M1SN

YKYżo 5x6mm²
+rura fi50mm na całej długości kabla

nr 4

nr 3

nr 2

nr 1

Przekładka i wymiana kabla nN na odcinku
L=37mm Projektowany kabel YAKXS
4x35mm2 do zasilania budynków zaplecza
technicznego

istniejący śmietnik

Proj.rura fi
110mm L=7m

Proj.rura czerw
fi 160mm L=9m

Proj.rura czerw
fi 160mm
L=12m

Przekładka i wymiana kabla SN na odcinku
L=99mm Projektowany kabel 3xXRUHAKXS
1x120mm2 relacji Stacja ODKT5-Stacja
ODKT7

Proj.rura fi
110mm L=11m

Likwidacja słupa ZN linii
napowietrznej

N2XH-J 5x6mm²
+rura fi50mm na całej długości kabla

istniejący
hydrant p.poż.

Proj.rura czerw
fi 160mm L=7m

Mufa M2NN

Likwidacja słupa ZN linii
napowietrznej

projektowana
turbina wiatrowa

Proj.rura czerw
fi 160mm
L=14m

PROJ.
ROZBUDOWA
HALI NR 4

HALA LAB.
NR 4

projektowany
neutralizator ścieków
z dygestorium

ławka ogrodowa

Mufa M3SN

droga pożarowa

2xproj.rura
czerw fi 160mm

2xproj.rura
czerw fi 160mm
L=8m

murek oporowy - palisada

projektowane ogrodzenie

projektowana płyta fundamentowa
pod urządzenia

na dachu projektowanej rozbudowy
przewidziano instalację fotowoltaiczną
lokalizacja wg proj. wykonawczego
branży elektrycznej

Przekładka i wymiana kabla SN na odcinku
L=52mm Projektowany kabel 3xXRUHAKXS
1x120mm2 relacji Stacja ODKT5-Stacja
BIBLIOTEKA

Mufa M2SN

PROJEKTOWANY
ŁĄCZNIK

2xproj.rura
czerw fi 160mm
L=1m

rzędna drogi pożarowej pozwalająca
uzyskać minimalny wymagany przejazd
pod łącznikiem tj. 4,50m

lokalizacja
generatora prądu
z łącznikiem)

Proj.rura czerw
fi 160mm L=1m

zawór główny gazu

Mufa M4SN

istniejący hydrant p.poż.

BUDYNEK
DYDAKT.
D

trasa przewidziana do pozostawienia
- wg odrębnego postępowania administracyjnego

Reja

dr grunt.

LEGENDA INSTALACJE
ELEKTRYCZNE:

- Maszt oświetleniowy h=12m z trzema oprawami
- Słup oświetleniowy h=8m z dwiema oprawami
- Słup oświetleniowy h=8m z jedną oprawą
- Rura osłonowa na kablu elektrycznym
- Rura osłonowa do prowadzenia kabli w ramach projektu mikrosieci
- Szafy lub złącza kablowe do rozdziału energii
- Punkt zasilania urządzenia w terenie
- Projektowane linie kablowe średniego napięci
- Istniejące linie kablowe średniego napięcia do przekładki
- Projektowane linie kablowe oświetleniowe
- Istniejące linie kablowe oświetleniowe do przekładki
- Istniejąca linia kablowa do zasilania agregatu chłodu - nowa trasa
- Istniejąca linia kablowa do zasilania agregatu chłodu do przekładki
- Projektowane linie kablowe do zasilania automatów biletowych
- Istniejąca linia kablowa zsilania istniejących masztów - odcinek do pozostawienia
- Istniejąca linia kablowa zsilania istniejących masztów - odcinek do likwidacji

Jednostka projektowa:

CANEA

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7
25-314 KIELCE

Inwestycja:

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 90 STANOWISK POSTOJOWYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GŁÓWNY ORAZ BUDOWA I DOPOSAŻENIE LABORATORIÓW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIAŁEK NR:187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/55, 187/65, 187/66, 187/67, 187/103, 187/20, 187/62, 187/63, 187/64, 187/85, 187/87, 187/127, 187/129, 187/133, 260/3, 1462/1, 187/21, 187/51, 187/119, 187/121, 140/1, 140/2, 187/128, 187/131, 187/132, 187/134, 187/25, 187/52, 187/136, 187/54, 187/60, 187/61, 187/72, 187/73, 187/117, 187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/90, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53, 187/127, 187/128, 182, 187/1, 187/98, 187/96, 187/94, 187/8, 187/9, 187/37

OBRĘB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 W KIELCACH - W RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO".

Rewizja:	A	Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr proj.:	17-06-01	Etap:	PROJEKT WYKONAWCZY
Data:	02.2018		

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Warzycki nr upr. SWK/0134/POOE/13	
Sprawdziła:	mgr inż. Irena Mynarczyk nr upr. 63/154/76	

Tytuł:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE	Skala:	1:250
		Rys.:	PW-ELE-000.1