

RZUT WĘZŁA CO/CWU  
W DOMU STUDENTA "ASYSTENT"  
POLITECHNIKI ŚW. w KIELCACH  
UKŁAD TECHNOLOGICZNY

LEGENDA:

- Zasilanie z MSC Tmax=122,5°C
- Powrót do MSC Tmin=35°C
- Zasilanie CO t=85°C
- Powrót CO t=70°C
- Woda zimna 10°C
- Woda ciepła 55°C
- Cyrkulacja
- Rury wzburcze

ZASTRZEŻENIA:

NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ WIELOBRANŻOWO. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU, ANI TRAKTOWAĆ GO JAKO SZABLONU.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU, PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZGŁOSZENIA WSZELKICH EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. W/W ZAGADNIENIA ZOSTANĄ WYJAŚNIONE I ROZWIĄZANE W RAMACH PEŁNIONEGO NADZORU AUTORSKIEGO.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż. Agnieszka Gierada  
25-536 KIELCE, ul. Wojewódzka 17/30, tel. 509 616 082

OBIEKT:	REMONT WĘZŁA CIEPŁEGO CO/CWU W BUDYNKU DOMU STUDENTA "ASYSTENT" POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ w Kielcach, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 19 dz. nr 187/95 obręb KIELCE, gm. Kielce miasto		
INWESTOR:	POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w KIELCACH al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce		
BRANŻA:	TECHNOLOGICZNA, SANITARNA I WYTTCZNE BUDOWLANE		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU:	SKALA:	DATA:	RYS.NR:
RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA UKŁAD TECHNOLOGICZNY	1: 50	12.2018	3
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. A. GIERADA	SWK/0063/P00S/04	<i>Agnieszka Gierada</i>
OPRACOWANIE:	—		
OPRACOWANIE:	—		
SPRAWDZAJĄCY:	—		