# rozdz.TR8 typu NXL 5x24 ( wymiana z NXL 4x24 ) po przeniesieniu




| Opis odbioru | Zasilanie z RG | Ochrona przeciwporażeniowa | Kontrola napięcia | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | rozdzielnica TP- pokój mieszkalny | Gniazdo 5-f kuchnia | Gniazdo 3-f kuchnia | Gniazda 1-f: kuchnia, pom. techniczne | Gniazda 1-f: korytarz, pom. porządkowe | Rezerwa | Rezerwa | Oświetlenie pom. techn, kuchnia, pom. porządkowe | Oświetlenie korytarz | Oświetlenie nocne korytarz | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Wentylator dachowy | Zasilanie kabla grzejnego - długa ściana nr1 | Zasilanie kabla grzejnego - długa ściana nr2 | Zasilanie kabla grzejnego - klatka ewakuacyjna | Zasilanie rozdz. TRMS wg odrębnego opracowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc zainst. (kW) | | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | rezerwa | rezerwa | 0,5 | 0,5 | | | 0,42 | 0,26 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 3,382 | 3,382 | 1,2 | |

Pi= 54,4kW
Po= 18,2kW
Io= 29,9A

Układ TN - S
Samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania
Wyłączniki różnicowoprądowe

© 2009 MFA Biuro Architektoniczne. Prawa autorskie zastrzeżone.

Temat projektu
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DS NR7
* PROTON * POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ I INSTALACJI
WEWNĘTRZNYCH
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce
dz. nr ewidencyjny: 597, obr. 0-08

Inwestor: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce

Biuro projektowe: MFA Biuro Architektoniczne
Ul. Wenedy 49/5 20-593 Kielce tel./fax +48 41 3442028 www.mfadesign.pl

Opracowanie

| | Imię i nazwisko | Nr upr. | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektował | mgr Inż. Adam Makarski | IX - 4545/4 | |
| Opracował | | | |
| Sprawdził | dr hab. Inż. Antoni Różański | IX - 170/88 | |

Branża: PROJEKT WYKONAWCZY
Skala: -
Branża: ELEKTRYCZNA
Data: 2019.03.01.
Obiekt: DOM STUDENCKI "PROTON"
Przedmiot rysunku: Schemat adaptowanej rozdz. TR8 - VIII piętro
Nr rys.
Etap/kon/Skala/nr rysunku/Rewizja
PW-E-DS7-16