

U w a g i:

1. Zwody poziome i odprowadzające wykonać drutem FeZn 8mm.
2. Zwody odprowadzające prowadzić w rurkach izolacyjnych RL pod warstwą wełny. Złącza kontrolne umieścić w metalowych skrzynkach z zamkiem. Obudowy złącz kontrolnych zlicować z tynkiem elewacyjnym.
3. Konstrukcję wsporczą attyki (z profili zamkniętych) wykorzystać jako uziom krawędziowy- połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi prowadzonymi po ogniomurach.
4. Uziom w części dobudowanej należy wykonać jako fundamentowy przy użyciu bednarki FeZn 25x4 i połączyć metalicznie (poprzez spawanie) z nowym uziomem otokowym części istniejącej. Cały uziom rozbudowywanego obiektu połączyć metalicznie przy użyciu bednarki FeZn 25x4 z Główną Szyną Uziemiającą w piwnicy.
5. Kable typu YKY3x4 zasilające ogrzewnie rynien prowadzić następująco:
   - na połaci dachowej prowadzić w rurkach na wspornikach
   - na ścianie ogniomuru na uchwytach w rurkach pod obróbką blacharską

© 2009 MFA Biuro Architektoniczne. Prawa autorskie zastrzeżone.

Inwestor

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DS NR7 " PROTON " POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ I INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

al.Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7,
dz. nr ewidencyjny 187/39, 187/41,187/42, 187/45, 187/85, 187/86

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7,25-314 Kielce

Biuro projektowe
MFA
Biuro Architektoniczne
Ul. Wesoła 46/3 25-363 Kielce tel./fax +48 41 3442928 www.mfadesign.pl

Opracowanie

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Adam Malarski	KI-404/94	
Opracował			
Sprawdził	dr hab. inż. Antoni Różkowicz	KI-170/93	

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:100
Branża: ELEKTRYCZNA	Data: 2019.03.01

Obiekt: **DOM STUDENCKI "PROTON"**

Przedmiot rysunku:

Plan instalacji odgromowej i przeciwoblodzeniowej

Nr rys. Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja

PW - E - DS7 - 13