UWAGI

1. Oznaczenie wg rys. nr PW-E-DS7-01
2. Przewody układać w tynku
3. Numeracja dla pomieszczeń I piętra
3. Gniazda 230V, AC w zabudowie meblowej w korytarzach pokoi mieszkalnych wykonać jako podwójne, natynkowe z klapką. Dokładna lokalizacja na etapie wykonawstwa.
4. Wszystkie gniazda 230V, AC podwójne.



Układ TN - S
Samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania
Wyłączniki różnicowoprądowe

© 2010 MFA Biuro Architektoniczne. Prawa autorskie zastrzeżone.

Inwestycja
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DS NR7 " PROTON " POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ I INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce
dz. nr ewidencyjny 187/39, 187/41,187/42, 187/45, 187/65, 187/95

Inwestor **Politechnika Świętokrzyska w Kielcach**
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7,25-314 Kielce

Biuro projektowe
MFA
Biuro Architektoniczne
Ul. Wesoła 46/3 25-353 Kielce tel./fax +48 41 3442926 www.mfadesign.pl

Opracowanie

	Imię i nazwisko	Nr upr.
Projektował	mgr inż. Adam Malarski	KI-404/94
Opracował		
Sprawdził	dr hab. inż. Antoni Różkowicz	KI-170/93

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:100
Branża: ELEKTRYCZNA	Data: 2019.03.01

Obiekt: **DOM STUDENCKI "PROTON"**

Przedmiot rysunku
Plan instalacji gniazd - I - VII piętro

Nr rys. Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja
PW - E - DS7 -08