istn. rozdz.TR0 typu NXL 5x24 nie przenoszona



Pi= 15,3kW
Po= 6,5kW
Io= 11,1A

Układ TN - S
Samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania
Wyłączniki różnicowoprądowe

Opis odbioru	Zasilanie z RG	Ochrona przeciwporażeniowa	Kontrola napięcia	Pom. usługowe nr 09, pom. biurowe nr10, 11,11a	pom.nr 12, 13,14,15,16,17 pom.administracyjne nr 18	pom.socjalne nr 20, portiernia nr21, sanitariat nr19, hol nr 02	Pom. 06, 07, 07a, 07b, korytarz, przedsionek	Pom. usługowe nr 09, pom. biurowe nr10, 11,11a	zewnętrzne wiatrołap nr 01, hol nr 02	pom.nr 12, 13,14,15,16,17 pom.administracyjne nr 18	pom.socjalne nr 20, portiernia nr21, sanitariat nr19, hol nr 02	Pom. 06, 07, 07a, 07b,	Oświetlenie korytarz nr 03	Oświetlenie nocne korytarz nr 03	Oświetlenie klatki schodowej	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Zabezpieczenie obwodów sterowniczych
Moc (kW)				1,0	1,0	2,0	0,5	1,2	0,46	1,1	1,1	1,45	0,2	0,21	0,6				

© 2009 MFA Biuro Architektoniczne. Prawa autorskie zastrzeżone.

Inwestycja
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DS NR7 " PROTON " POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ I INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce
dz. nr ewidencyjny 197, obr. G-68

Inwestor: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce

Biuro projektowe
MFA
Biuro Architektoniczne
Ul. Wesoła 46/3 25-353 Kielce tel./fax +48 41 3443928 www.mfadesign.pl

Opracowanie

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Adam Malarski	KI - 404/94	
Opracował			
Sprawdził	dr hab. inż. Antoni Różowicz	KI - 170/93	

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Skala: -
Branża: ELEKTRYCZNA
Data: 2019.03.01
Obiekt: DOM STUDENCKI "PROTON"
Przedmiot rysunku: Schemat adaptowanej rozdz. TR0 - parter
Nr rys. Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja

PW-E-DS7-14