

- linie systemu sygn. pożaru
- linie kontrolne
- linie sterujące klapami ppoż. siłownikami okien, klapą oddym. klapami transferowymi elektrotrzymaczami silnikami

Okablowanie instalacji SSP:
- zasilanie centralki oraz terminala ppoż. z osobnego obwodu 230V ujetego w PT inst. elektrycznych
- linie dozorowe - kabel YnTKSYekw 1x2x1,0mm p/t
- linia centralka - terminal ppoż. - kabel HTKSH PH90 4x2x0,8mm p/t
- linia terminal - antena - kabel RG 50 p/t
- linia telefoniczna do terminala - kabel YTKSY 3x2x0,5mm p/t

Okablowanie instalacji oddymiania:
- linie zasilające - piony - do sterowania klapami ppoż, - kabel HDGs 3x2,5mm2 na drabinkach kablowych w pom. techn.
- linie zasilające - okablowanie poziome - do sterowaniaklapami ppoż. - kabel HDGs 3x1,5mm2 p/t
- linie zasilające wentylatory dachowe - piony- kable NHXH-J 5x2,5mm2 na oddzielnych drabinkach kablowych wpow. techn.
- linie zasilające wentylatory dachowe - okablowanie na dachu - kable NHXH-J 5x2,5mm2 w korytkach metalowych K100
- linie kontrolne do klap ppoż. - piony - kabel HDGs 4x1mm2 na drabinkach kablowych w pom. techn.
- linie kontrolne do klap ppoż. - okablownie poziome - kabel HDGs 4x1mm2 p/t

© 2019 MFA Biuro Architektoniczne. Prawa autorskie zastrzeżone.

Inwestycja

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DS NR7 " PROTON " POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ I INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce
dz. nr ewidencyjny 197, obr. G-03

Inwestor: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7,25-314 Kielce

Biuro projektowe
MFA
Biuro Architektoniczne
Ul. Wesoła 46/3 25-353 Kielce tel./fax +48 41 3442928 www.mfadesign.pl

Opracowanie

	Imię i nazwisko	Nr upr.
Projektował	Inż. Krzysztof Kostka	KL/92/91
Opracował		
Sprawdził	Inż. Tadeusz Konieczny	339/KL/74

Stadium	Skala
PROJEKT WYKONAWCZY	1:100
Branża: INSTALACJE TELETECHNICZNE	Data: 2019.03.01

DOM STUDENCKI "PROTON"

Przedmiot rysunku
RZUT IV PIĘTRA
System sygnalizacji pożaru, Sterowanie wentylacją oddymiania,
Instalacje odcięć ppoż.,

Nr rys.
PW - IT- DS7 - 06