

## **ZAŁĄCZNIK Nr 3 do umowy**

### **PRZEGLĄD ROZSZERZONY**

Przeгляд rozszerzony jest kompleksowym przeglądem konserwacyjnym celem którego, poza sprawami bezpieczeństwa Użytkowników oraz sprawdzeniu konstrukcji nośnej dźwigu jest gruntowna obsługa techniczna wszystkich jego urządzeń.

Przeгляд rozszerzony należy wykonywać zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018r. poz. 2176 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego**

### **ZAKRES CZYNNOŚCI:**

1. Wykonanie czynności wchodzących w zakres PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO
2. Dokonanie szczegółowego przeglądu wszystkich elementów nośnych dźwigu ze zwróceniem uwagi na połączenia śrubowe i spawane ramy kabiny, zawieszenie kabiny i przeciwwagi, stan połączeń śrubowych i spawanych przeciwwagi
3. Sprawdzenie stanu belek nośnych zespołu napędowego ze zwróceniem uwagi na połączenia spawane, stan amortyzatorów, pionowość ustawienia zespołu napędowego
4. Sprawdzenie działania aparatu chwytnego ze zwróceniem uwagi na działanie ogranicznika prędkości, stan techniczny oraz prawidłowość regulacji wszystkich elementów aparatu chwytnego znajdujących się na ramie kabiny
5. Sprawdzenie działania kontaktu obciążki oraz stan techniczny jej prowadnic, osi i wszystkich elementów ruchomych
6. Sprawdzenie sprzężenia ciernego
7. Wykonanie pomiaru luzów przekładni
8. Sprawdzenie działania zabezpieczeń termicznych i przeciążeniowych silnika
9. Rozebranie styczników i łączników elektrycznych – kontrola, regulacja i czyszczenie
10. Oczyszczenie i odkurzenie aparatury sterowej
11. Sprawdzenie pionowości prowadnic
12. Sprawdzenie działania kontaktu obciążki oraz stanu technicznego jej prowadnic
13. Wymiana płynów eksploatacyjnych ( o ile przewiduje to instrukcja konserwacji danego typu dźwigu )
14. Wykonanie innych czynności ( jeżeli nie występują w powyższym zakresie, a są przewidziane w instrukcji konserwacji dla danego typu dźwigu )
15. Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu z podaniem zespołów, które wymagają remontu
16. Przekazanie raportu Zamawiającemu
17. Dokonanie wpisu do dziennika konserwacji

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**