rozdz.TR1-7 typu UNIVERS 4x24



Pi= 42,24kW
Po=19,1kW
Io= 30,5A

Układ TN - S
Samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania
Wyłączniki różnicowoprądowe

Opis odbioru	Zasilanie z TG	Ochrona przeciwporażeniowa	Kontrola napięcia	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny	rozdzielnica TP- pokój mieszkalny		Gniazdo 3-f kuchnia	Gniazdo 3-f kuchnia	Gniazda 1-f; kuchnia, Łazienka K, Łazienka M	Gniazda 1-f; korytarz	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie pom. techn, kuchni, Łazienki K i M	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie nocne korytarz	Rezerwa	Zabezp. obwodów sterowniczych
Moc zainst. (kW)				2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8		rezerwa	rezerwa	1,0	1,0			0,45	0,37	0,22		

© 2009 MFA Biuro Architektoniczne. Prawa autorskie zastrzeżone.

Zadanie
REMONT
DOMU STUDENTA NR6 MIMOZA
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce
dz. nr ewidencyjny 197, obr. G-03

Inwestor: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce

Biuro projektowe: MFA
Biuro Architektoniczne
Ul. Wesoła 46/3 25-353 Kielce tel./fax +48 41 3442928 www.mfadesign.pl

Opracowanie	imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Adam Małarski	Kl - 404/94	
Opracował	inż. Krzysztof Irzykowski	-	
Sprawdził	dr hab. inż. Antoni Różowicz	Kl - 170/93	

Stadium: PROJEKT PRZETARGOWO - WYKONAWCZY
Skala: -
Branża: ELEKTRYCZNA
Data: 2017.06.30
Obiekt: DOM STUDENCKI "MIMOZA"
Przedmiot rysunku: Schemat adaptowanej rozdz. TR1-TR7 I-VII piętro
Nr rys. Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja

PPW-E-DS6-13