



- Dkablowanie instalacji SSP,
- zasilanie centralki oraz terminala ppoz. z osobnego obrodu 230V ujetego w PT inst. elektrycznych
- linie dozorowe - kabel YTKSYekw 1x2x0,5mm p/t
- linia centralka - terminal ppoz. - Ekablowanie YTKSYekw 1x2x0,5mm p/t
- linia terminal - antena - kabel RG 50 p/t
- linia telefoniczna do terminala - kabel YTKSY 3x2x0,5mm p/t

RZUT DACHU
System sygnalizacji pożaru. Sterowanie wentylacją oddymiania
Dźwiękowy system ostrzegawczy.
Instalacje oddzielne ppoż.,
Nirys. Stadium/Branża/Nirysunk/Rewizja