RZUT PARTERU
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SKALA 1 : 100

GRANICA PODZIAŁU OBIEKTU

istniejący grzejnik do likwidacji

projektowany pion wznośny instalacji c.o.
- zasilenie SEKCJI "I"
włączenie z poziomów Ø65 stalowych prowadzonych w kanale podposadzkowym
zasilenie poziomów Ø65 stalowych z rozdzielaczy ciepła na poziomie piwnic

projektowany pion wznośny instalacji c.o.
- zasilenie SEKCJI "II"
włączenie z poziomów Ø65 stalowych prowadzonych w kanale podposadzkowym
zasilenie poziomów Ø65 stalowych z rozdzielaczy ciepła na poziomie piwnic

demontaż istniejących rurociągów grzewczych c.o. Ø32 w kanale podposadzkowym

istniejące rurociągi c.o. rozprowadzające do likwidacji

projektowane rurociągi c.o. rozprowadzające

I II *piony instalacji c.o. projektowane*

III IV 29 14'

33

Compact 21S-600/1.0 *typ i wielkość grzejnika produkcji RADSON*

UWAGA:
Podczas montażu instalacji c.o. ocenić stan techniczny istniejących rur stalowych Ø65. W przypadku stwierdzenia znacznej korozji i powstałego osadu należy bezwzględnie wymienić istniejące rury Ø65 przewidziane do wykorzystania na rurociągi nowe. Rurociągi stalowe Ø32 istniejące w kanale podposadzkowym przewidziane do demontażu wraz z wyjściem z rozdzielaczy w podrozdzielni ciepła.

STUDIO "S BIS" KIELCE UL.Wojska Polskiego 49/18			
Obiekt : Remont instalacji c.o. w części A, B budynku administracyjnego zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 430.			Branża: Instal.sanit.
Inwestor: Politechnika Świętokrzyska			
Treść: Rzut parteru – INSTALACJA C.O.			Skala: 1:100
	IMIĘ I NAZWISKO	nr.upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. Ewa Russek	KL–73/90	
Opracował:			Data: 08.2018
Sprawdził	tech.Wit Woźniak	151/85 a i b	Nr rysunku: 1