

Politechnika Świętokrzyska
25 – 314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Kielce, dnia 07.09.2018 r.

ATZ-106/2018

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie robót budowlanych: „remont instalacji co”**

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w systemie rur stalowych Zaciskowych?

Wykonanie w tym systemie przyspieszy prace oraz ograniczy zakres prac poinstalacyjnych związanych ze spawaniem w pomieszczeniach.

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź na powyższe pytanie zawiera dokumentacja projektowa w punkcie B.5 na stronach 9-10.

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w systemie rur stalowych cienkościennych zaciskowych.

ZASTĘPCA KANCLERZA
ds. Informatyzacji Procesów Zarządzania
A. Szmidt
dr inż. Artur Szmidt