
DO STACJI ODKT1
DO STACJI ODKT7
STACJA TRANSFORMATOROWA ODKT2 - BUDYNEK A
STACJA TRANSFORMATOROWA ODKT3 - BUDYNEK B
Moc przyłączeniowa max=1000kW
Ppobr.max=1000kW
Pwyj.max=550kW
STACJA TRANSFORMATOROWA ODKT4 - BUDYNEK C
STACJA TRANSFORMATOROWA ODKT5 - BUDYNEK D
15kV
630kVA
400kVA
Pobc.max=290kW
Pobc.max=120kW
Pmax=180kW
Pmax=340kW
BIBLIOTEKA
Pobc.max=170kW
BUDYNEK CENWIS
ROZDZIELNICA GŁÓWNA MIKROSYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO RSE
3-fazowy, 400V/TN-C-S, 9+3kA, Ip=1600A
3-fazowy, 400V/TN-C-S, 9+3kA, Ip=1000A
uziemienie budynku
wypust taśmy FeZn/25x4mm
DACH BUDYNKU ENERGIS
DACH BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO A
DACH BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO B
DACH BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO C
DACH BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO D
DACH BUDYNKU CENWIS
TURBINA WIATROWA O OSI PIONOWEJ
1-faz
5kW
2,8kW
faza L1
faza L2
faza L3
WENTYLATOROWANIA CENWIS
GENERATOR PRĄDU GAZOWY 100kW
500kW
KONTENER ZEWNĘTRZNY
BANK ENERGII Li-ION
5x40kWh=200kWh
możliwość rozbudowy do 400kWh
uziemienie konstrukcji carportów
wypust taśmy FeZn/25x4mm
ROZDZIELNICA NN BUD D
SERWEROWNIA
SZR
STACJA ŁADOWANIA SAMOCHODÓW "WOLNA"
STACJA ŁADOWANIA SAMOCHODÓW "SZYBKA DC"
DS ASYSTENT
istniejąca rozdzielnica główna nn
GANEA
CAMEA Inżynieria Sanitarna Kaj Filipowski
70-030 Kielce, Al. Legionów 3A
tel. (41) 344-7000, fax. (41) 344-7130, e-mail: biuro@camea.com.pl
INWESTOR
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7
25-314 KIELCE
PROJEKTANT
Ryszard Kaj Filipowski
Nr uprawnień budowlanych: WKŁ/0104/PWOE/10
Nr członkowskiej: 0104
Nr uprawnień budowlanych: WKŁ/0104/PWOE/10
Nr członkowskiej: 0104
Faza
B
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr arch.
17-06-01
Plik
PROJEKT WYKONAWCZY
Data
08.2019
FUNKCJA
NAZWISKO
PODPIS
Projektował
mgr inż. Tomasz Banczyk
nr upr. 0005/LUBP/05/15
Sprawdził
mgr inż. Irena Wysocka
nr upr. 81/74/PW
Skala

Nr rys.
PW-ELE-110
SCHEMAT ZASILANIA Z ROZDZIELNICY RSE