Projektowane zadaszenia carportów

18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W

FeZn25x4mm

Projektowane zadaszenia carportów

18W 18W

R_u<=10Ω

Projektowane zadaszenia carportów

18W 18W

Projektowane zadaszenia carportów

18W 18W

Projektowane zadaszenia carportów

18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W

FeZn25x4mm

Projektowane zadaszenia carportów

18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W

Projektowane zadaszenia carportów

18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W

YKYżo3x2,5mm² L=16(233)m

demontaż masztu oświetleniowego (masz to przekazania na mojątek właściciela)

demontaż masztu oświetleniowego (masz to przekazania na mojątek właściciela)

18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 18W

Istniejący kabel oświetleniowy YKYżo5x10mm² do likwidacji na odcinku L=85m

Projektowane zadaszenia carportów

18W 18W 18W

FeZn25x4mm

Projektowane zadaszenia carportów

18W 18W 18W 18W 18W 18W

18W 18W 18W 18W 18W 18W

R_u<=10Ω

YKYżo3x2,5mm² L=25(199)m

YKYżo3x2,5mm² L=32(256)m

YKYżo3x2,5mm² L=64(241)m

rura fi50mm L=12m dla kabli sygnałowych po trasie kabli zasil.

YKYżo3x2,5mm² L=6(6)m

YKYżo3x2,5mm² L=16(19)m

YKYżo3x2,5mm² L=3(5)m

rura fi50mm L=10m dla kabli sygnałowych po trasie kabli zasil.

Zasilanie szlabanu

rura fi50mm L=8m dla kabli sygnałowych po trasie kabli zasil.

Zasilanie bileterki

Zasilanie automatu biletowego

Zasilanie bileterki

rura fi50mm L=3m dla kabli sygnałowych po trasie kabli zasil.

Zasilanie szlabanu

Projektowana szafa oświetleniowo-zasilająca SOZ

Przełączenie istniejącego kabla oświetleniowego YKYżo5x10mm² do projektowanej szafy

Projektowana nowa lokalizacja agregatu chłodu

Istniejący kabel zasilania agregatu chłodu 2xYAKY4x240mm² do przekładki na odcinku 10m

Istniejący kabel oświetleniowy YKYżo5x10mm² do pozostawienia

Istniejący kabel zasilania agregatu chłodu 2xYAKY4x240mm² do pozostawienia

Agregat chłodu do likwidacji

Pozostała część obwodu bez zmian

Istniejący słup oświetleniowy do pozostawienia

YAKXS 4x25mm² FeZn4x25mm L=28(34)m

Słup do likwidacji

Istniejący kabel oświetleniowy do likwidacji na odcinku L=55m

Słup do likwidacji

YAKXS 4x25mm² FeZn4x25mm L=30(37)m

Pozostała część obwodu bez zmian

Istniejący słup oświetleniowy do pozostawienia

Istniejący budynek Biblioteki

Projektowane rondo

R_u<=10Ω

Projektowany maszt oświetleniowy h=12m z oprawami 3xLED

L3

LEGENDA:

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy P=109W 9500LM barwa 5000K rozsył drogowy STREET-E

Maszt oświetleniowy AL L=12m z potrójnym wysięgnikiem i trzema oprawami wyposażony w tabliczkę bezpiecznikową słupową do 3 kabli oraz 3x zabezieczenie topikowe 4A

L3

Punkt przyłączeniowy urządzenia elektrycznego

18W

Projekotwana oprawa oświetleniowa liniowa typu LED o mocy P=18W 2600LM klosz opalizowany IP65 L=120cm - montaż na konstrukcji Carportu

Istniejący słup oświetleniowy do demontażu

Projektowany kabel oświetleniowy

Projektowana taśma FeZn 25x4mm ułożona razem z kablem

Projektowany kabel ziemny niskiego napięcia

Istniejący kabel do likwidacji (odkopanie)

Istniejący kabel do pozostawienia

R_u<=10Ω

Podłączenie uziemienia do konstrukcji stalowej carportu

Jednostka projektowa:

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7
25-314 KIELCE

Inwestycja:

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I DROG WEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GŁÓWNY
ORAZ BUDOWA I DOPOSAŻENIE LABORATORIÓW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR:187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/139, 187/133, 2663, 149/2, 151, 187/21, 187/61, 187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/52, 187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117,
187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37
OBRĘB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 W KIELCACH - W RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO"

Rewizja:	A	Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr proj.:	17-06-01	Etap:	PROJEKT WYKONAWCZY
Data:	02.2018		
FUNKCJA	NAZWISKO		PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Warzycki nr upr. SWK/0124/POOE/13		
Sprawdził:	mgr inż. Irena Mynarczyk nr upr. 63/154/76		

Tytuł: SCHEMAT OBWODÓW ZEWNĘTRZNYCH PARKING GŁÓWNY

Skala: ---

Rys.: PW-ELE-031